



Prüfzeugnis

Nr. P000254927-1

gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347, Ausgabe Mai 2006 „Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich“

Produkthersteller: **Nevoga GmbH**
Znaimerstraße 4
83395 Freilassing
Deutschland

Produkt: **Abstandshalter aus Faserbeton**

Produktart: **Betonfertigteil**

Gültigkeitszeitraum: **29.06.2023 – 28.06.2028**

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unveränderten Voraussetzungen nach 5 Jahren und kann auf Antrag um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Anwendungsbereiche	Werkstoffe und Bauteile	Anforderung
I	Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre	---
II	Betonrohre \geq DN 300, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen	---
III	Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel, Reparaturmörtel z. B. für Schweißnähte, Betonrohre für Rohwasserleitungen, Zementmörtelumhüllungen an Anbohrungen	---
IV	Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen I, II oder III	<i>erfüllt</i>

Die Rezeptur wurde vorgelegt und geprüft (Rezeptur-Nr. R20656). Die Rezepturprüfung ergab, dass für den Einsatz im Anwendungsbereich IV weder Laborprüfungen gemäß DVGW Arbeitsblatt W 347 noch nach DVGW Arbeitsblatt W 270 erforderlich sind.

Kiwa GmbH
Analytik und Umwelt

Tannenweg 22m, Speicher 1
18059 Rostock
Deutschland

Phone: +49 (0) 38208 637-0
Fax: +49 (0) 38208 637-49
Web: www.kiwa.com
Managing directors:
Prof. Dr. Roland Hüttl
Dr. Gero Schönwaßer

Rostock, 14.08.2023

