

Abteilung Baustoffe & Baukonstruktionen
A.-Nr.: B5/260384-01-2

Seite 1 von 1

PRÜFBERICHT

PRÜFUNG DER ZUGFESTIGKEIT VON SCHALUNGSZUBEHÖR

Auftraggeber: Nevoga GmbH
Znaimerstraße 4, 83395 Freilassing (DEUTSCHLAND)
beauftragt am: 2026-03-17 (mit Bestellung EB260053)

1. ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS


Prüfgut: Artikel Nr.: GWS15/FX
Bezeichnung: Fixanker für Gewinde 15/17 mm, SW30mm
Verpackung: Karton
Probeneingang: 2026-03-20

2. PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

Zur Prüfung der Zugfestigkeit wurde der überbrachte Gewindestahl Artikel Nr. GWS15/2/600 mit der Bezeichnung „Gewindestahl 15 mm, ST900/1050“ in das Prüfgut eingeschraubt. Der Versuch erfolgte mit der Zugprüfmaschine Losenhausen UHP 60, Inv. Nr.: B2003, im 600-kN-Kraftmessbereich kraftgesteuert mit 3000 N/s.

3. PRÜFERGEBNISSE

Proben-Nr.	FX 1	FX 2	FX 3
Prüfdatum	2026-03-30		
Bruchkraft [kN]	195,7	195,2	195,3
Bruchbeschreibung	Bruch Gewindestahl		



Salzburg, 01. April 2026/Te/ob

	Unterzeichner	Dipl.-Ing. Michael Kirchweger
	Datum	01.04.2026, 13:06
	Prüfinformationen	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 (*eIDAS-Vor*) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

(Dipl.-Ing. M. Kirchweger)
Abteilungsleiter

	Unterzeichner	Dipl.-Ing. Klaus Höckner
	Datum	01.04.2026, 13:14
	Prüfinformationen	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 (*eIDAS-Vor*) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

(Dipl.-Ing. K. Höckner)
Institutsvorstand